

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : BOURG-LA-REINE  
au cours du mois de octobre 2025**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

| Paramètres                          | Référence de qualité minimale | Référence de qualité maximale                                      | Unité                  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Escherichia coli /100ml - MF        | -                             | 0                                                                  | n/(100mL)              |
| Entérocoques /100ml-MS              | -                             | 0                                                                  | n/(100mL)              |
| Bactéries coliformes /100ml-MS      | -                             | 0                                                                  | n/(100mL)              |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | -                             | 0                                                                  | n/(100mL)              |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h  | -                             | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL                   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h  | -                             | variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle | n/mL                   |
| Chlore libre (1)                    | 0.05                          | -                                                                  | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| Chlore total (1)                    | 0.05                          | -                                                                  | mg(Cl <sub>2</sub> )/L |
| Aluminium total µg/l (2)            | -                             | 200                                                                | µg/L                   |
| Fer total (2)                       | -                             | 200                                                                | µg/L                   |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )      | -                             | 0,1                                                                | mg/L                   |
| pH                                  | 6,5                           | 9                                                                  | unité pH               |
| Conductivité à 25°C                 | 200                           | 1100                                                               | µS/cm                  |
| Température de l'eau                | -                             | 25                                                                 | °C                     |
| Turbidité néphélométrique NFU       | -                             | 2                                                                  | NFU                    |

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : BOURG-LA-REINE**

**3 prélèvements ont été réalisés**

|                                      |          |                                         |          |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| Dépassement des limites de qualité : | <b>0</b> | Dépassement des références de qualité : | <b>0</b> |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH\_Bulletin mensuel Essai 4-GB\_KA4.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : BOURG-LA-REINE au cours du mois de octobre 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | n/(100mL) |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/(100mL) |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,00     | n/(100mL) |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Entérocoques**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | n/(100mL) |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/(100mL) |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,00     | n/(100mL) |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Bactéries coliformes**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | n/(100mL) |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/(100mL) |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,00     | n/(100mL) |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | n/(100mL) |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/(100mL) |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,00     | n/(100mL) |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Germes à 22°C**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 3,00     | n/mL  |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/mL  |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 1,00     | n/mL  |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**Germes à 37°C**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 8,00     | n/mL  |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | n/mL  |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 6,00     | n/mL  |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**Chlore libre**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,15     | mg(Cl2)/L |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,24     | mg(Cl2)/L |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,10     | mg(Cl2)/L |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Chlore total**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité     |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,19     | mg(Cl2)/L |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,35     | mg(Cl2)/L |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,14     | mg(Cl2)/L |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |           |

**Aluminium**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 24,00    | µg/L  |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 23,00    | µg/L  |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 28,00    | µg/L  |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**Ammonium**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | mg/L  |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | mg/L  |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,00     | mg/L  |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**pH**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité    |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 7,71     | unité pH |
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 7,60     | unité pH |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 7,76     | unité pH |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 7,60     | unité pH |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 7,64     | unité pH |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 7,80     | unité pH |
| Nombre d'analyses : 6 |                               |                         |          |          |

**Conductivité**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 512,00   | µS/cm |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 511,00   | µS/cm |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 497,00   | µS/cm |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**Température**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 17,00    | °C    |
| 02/10/25              | S1 GYMNASSE                   | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 17,00    | °C    |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 15,30    | °C    |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |

**Turbidité**

| Date                  | Lieu de prélèvement           | Adresse                 | Résultat | Unité |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| 02/10/25              | S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE | EVIER KITCHENETTE ETAGE | 0,00     | NFU   |
| 02/10/25              | S1 GYMNASE                    | 8 AVENUE DE MONTROUGE   | 0,00     | NFU   |
| 27/10/25              | S1 GARE                       | PLACE DE LA GARE        | 0,29     | NFU   |
| Nombre d'analyses : 3 |                               |                         |          |       |