

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : BOURG-LA-REINE
au cours du mois de décembre 2025**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : BOURG-LA-REINE

6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : BOURG-LA-REINE au cours du mois de décembre 2025***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	DC-CONSUMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	DC-CONSUMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	DC-CONSUMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	n/(100mL)
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	DC-CONSUMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	n/(100mL)
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	110,00	n/mL
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	n/mL
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/mL
16/12/25	DC-CONSUMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	n/mL
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	1,00	n/mL
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	14,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	160,00	n/mL
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	38,00	n/mL
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	n/mL
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	1,00	n/mL
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	n/mL
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,24	mg(Cl ₂)/L
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,21	mg(Cl ₂)/L
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,12	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,10	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,10	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,17	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,36	mg(Cl ₂)/L
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,28	mg(Cl ₂)/L
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,19	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,19	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,16	mg(Cl ₂)/L
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,23	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	40,00	µg/L
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	38,00	µg/L
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	36,00	µg/L
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	30,00	µg/L
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	34,00	µg/L
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	34,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHÉ SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	mg/L
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	mg/L
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	mg/L
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,00	mg/L
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,00	mg/L
16/12/25	S1 GYMNASÉ	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHE SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	7,76	unité pH
11/12/25	S2 INTERMARCHE SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	7,90	unité pH
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	7,79	unité pH
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	7,90	unité pH
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	7,90	unité pH
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	7,67	unité pH
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	7,67	unité pH
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	7,50	unité pH
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	7,79	unité pH
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	7,70	unité pH
16/12/25	S1 GYMNASSE	8 AVENUE DE MONTRouGE	7,76	unité pH
16/12/25	S1 GYMNASSE	8 AVENUE DE MONTRouGE	7,70	unité pH
Nombre d'analyses : 12				

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHE SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	521,00	µS/cm
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	523,00	µS/cm
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	522,00	µS/cm
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	511,00	µS/cm
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	513,00	µS/cm
16/12/25	S1 GYMNASSE	8 AVENUE DE MONTRouGE	513,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 6				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHE SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	11,00	°C
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	13,00	°C
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	12,00	°C
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	16,30	°C
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	16,00	°C
16/12/25	S1 GYMNASSE	8 AVENUE DE MONTRouGE	13,20	°C
Nombre d'analyses : 6				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/12/25	S2 INTERMARCHE SUPER	79 RUE DE LA BIEVRE	0,00	NFU
11/12/25	S2 PHARMACIE DE LA FAIENCERIE	EVIER KITCHENETTE ETAGE	0,00	NFU
11/12/25	S1 GARE	PLACE DE LA GARE	0,00	NFU
16/12/25	DC-CONSOMMATEUR TEMOIN	RUE DELABERGERIE	0,34	NFU
16/12/25	S2 ECOLE FAIENCERIE	30 RUE JEAN ROGER THORELLE	0,14	NFU
16/12/25	S1 GYMNASSE	8 AVENUE DE MONTRouGE	0,36	NFU
Nombre d'analyses : 6				